

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 2147/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica śniegowa
typ GS-2x B**

produkowany przez: **KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów**

w zakładzie produkcyjnym: **KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów**

spełnia wymagania: **PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**


Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2802/2014 z dnia 17.02.2014 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 4375/BC/09 z dnia 08.05.2009 wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC
3. Rys. Nr GS2-000-00 z dnia 30.12.2013 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2147/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa: **od 17.06.2014 r. do 16.06.2019 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
brig. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 17 czerwca 2014 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 2147/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica śniegowa typ GS-2x B	
Zakres stosowania	- do gaszenia pożarów grupy B
Masa całkowita	- ok. 7,0 kg
Masa środka gaśniczego	- 2 kg
Rodzaj środka gaśniczego	- dwutlenek węgla CO ₂
Czas działania	- min 6 s
Zbiornik firmy:	
a) ZHEJIANG WINNER i MILMET S.A.	- z dnem wklęsłym
b) VITKOVICE Lahvárna a.s.	- z dnem wypukłym i stopą
Ciśnienie próbne zbiornika:	
a) ZHEJIANG WINNER	- 315 bar
b) MILMET S.A.	- 310 bar
c) VITKOVICE Lahvárna a.s.	- 320 bar
Zakres temperatur stosowania	- od -20°C do +60°C
Minimalna skuteczność gaśnicza	- 34B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia; a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553)

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
brig. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 17 czerwca 2014 r.