



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1287/2012

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego- Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica przewoźna śniegowa
typ AS-50x B**

produkowany przez: **KZWM Ogniochron S.A.**
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

w zakładzie produkcyjnym **KZWM Ogniochron S.A.**
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

spełnia wymagania: **PN-EN 1866-1:2010 Gaśnice przewoźne Część 1: Charakterystyki, wykonanie
i metody badań**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1242/2011 z dnia 26.01.2011 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 5209/BC/11 z dnia 08.02.2011 r. i nr 5686/BC/12 z dnia 04.06.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP-PIB
3. Rys Nr AS50-00-00 z dnia 02.01.2012 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 1287/DC/CNBOP-PIB/2012

Okres ważności świadectwa: od **04.07.2012 r.** do **03.07.2017 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 4 lipca 2012 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 1287/2012

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica przewoźna śniegowa typ AS-50x B

Zakres stosowania:	- do gaszenia pożarów grupy B
Masa całkowita:	- ok. 188 kg
Rodzaj środka gaśniczego:	- dwutlenek węgla CO ₂
Masa środka gaśniczego:	- 50 kg
Długość węża:	- 5 m
Czas działania:	- min 36 s
Zakres temperatur stosowania:	- od -20 do +60 °C
Ciśnienie próbne butli:	- 320 bar
Liczba butli:	- 1
Skuteczność gaśnicza zgodnie z EN 3-7:	- 144 B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.); wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

DYREKTOR CNBOP-PIB


wz. Zastępca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 4 lipca 2012 r.